

**ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y
EDIFICACIÓN**



Con acreditamiento 09/06 emitido por la Entidad Mexicana de Acreditación, para certificar aislantes

otorga el presente

CERTIFICADO

Número CRM-017-001/2006 con una vigencia del 08 de septiembre de 2006 al 08 de septiembre del 2009

A LA EMPRESA:

Fanosa, S.A. de C.V.

PRODUCTO: *Placa Termoaislante de Poliestireno espesor de 0,0254 m (1")*

<i>Densidad aparente</i>	16,92 kg / m ³
<i>Adsorción de humedad</i>	0,0383 (masa) y 0,0007 % (volumen)
<i>Conductividad Térmica</i>	0,0352 W / mK
<i>Resistencia Térmica</i>	0,709 m ² K / W
<i>Permeabilidad de vapor de agua</i>	0,004 ng / Pa.s.m

La cobertura de esta certificación comprende las buenas prácticas de manufactura, en lo relativo a la línea de producción, particularmente en la identificación, control y vigilancia de puntos críticos, así como la verificación de los insumos, equipo y maquinaria y capacidad del personal de conformidad con los procedimientos establecidos en el Anexo Técnico **ATNOM.018ENER**.

El presente certificado para el producto fabricado en la planta con domicilio en **Carretera a Sahuaripa Km 4,5, Col. Parque Industrial, C.P. 83299, Hermosillo, Sonora**, evidencia que cumple con la Norma Mexicana NOM-018-ENER-1997 "Aislantes Térmicos para Edificaciones – Características, Límites y Métodos de Prueba".

Así mismo implica que el fabricante se compromete a acatar lo dispuesto en el Contrato de Prestación de Servicios No. PR CRM-034/06, que ha sido aprobado por ambas partes.

México, D.F., a 08 de septiembre del 2006.



Director Técnico del ONNCCE

ARQ. FRANCO M. BUCIO MÚJICA

Constitución # 50
Col. Escandón C.P. 11800
Miguel Hidalgo, México, D.F.
Tels. (5)273-3399 y (5)273-1991
Fax. (5)273-3431
Internet: <http://www.onncce.org.mx>
Email: onncce@mail.onncce.org.mx