

**ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y  
CERTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y  
EDIFICACIÓN**



Con acreditamiento 09/06 emitido por la Entidad Mexicana de Acreditación, para certificar aislantes

otorga el presente

**CERTIFICADO**

Número CRM-017-002/2006 con una vigencia del 08 de septiembre de 2006 al 08 de septiembre del 2009

A LA EMPRESA:

**Fanosa, S.A. de C.V.**

**PRODUCTO:** *Placa Termoaislante de Poliestireno espesor de 0,0508 m (2")*

<i>Densidad aparente</i>	<i>17,28 kg / m<sup>3</sup></i>
<i>Adsorción de humedad</i>	<i>0,0733 % (masa) y 0,0013 % (volumen)</i>
<i>Conductividad Térmica</i>	<i>0,0362 W / mK</i>
<i>Resistencia Térmica</i>	<i>1,384 m<sup>2</sup>K / W</i>
<i>Permeabilidad de vapor de agua</i>	<i>0,004 ng / Pa.s.m</i>

La cobertura de esta certificación comprende las buenas prácticas de manufactura, en lo relativo a la línea de producción, particularmente en la identificación, control y vigilancia de puntos críticos, así como la verificación de los insumos, equipo y maquinaria y capacidad del personal de conformidad con los procedimientos establecidos en el Anexo Técnico **ATNOM.018ENER**.

El presente certificado para el producto fabricado en la planta con domicilio en **Carretera a Sahuaripa Km 4,5, Col. Parque Industrial, C.P. 83299, Hermosillo, Sonora**, evidencia que cumple con la Norma Mexicana NOM-018-ENER-1997 "Aislantes Térmicos para Edificaciones – Características, Límites y Métodos de Prueba".

Así mismo implica que el fabricante se compromete a acatar lo dispuesto en el Contrato de Prestación de Servicios No. PR CRM-034/06, que ha sido aprobado por ambas partes.

México, D.F., a 08 de septiembre del 2006.



Director Técnico del ONNCCE

**ARQ. FRANCO M. BUCIO MÚJICA**

Constitución # 50  
Col. Escandón C.P. 11800  
Miguel Hidalgo, México, D.F.  
Tels. (5)273-3399 y (5)273-1991  
Fax. (5)273-3431  
Internet: <http://www.onncce.org.mx>  
Email: [onncce@mail.onncce.org.mx](mailto:onncce@mail.onncce.org.mx)